



Jouko Hiltunen  
019-21 14 65

Klockhammars Tomtägarförening  
c/o Ronnie Folkesson  
Vargdalsvägen 20  
705 92 Örebro

## **Beslut om riskklassificering och årlig kontrolltid, Klockhammars vattenverk, Klockhammar 1:1, Klockhammar i Närkes Kil**

### **Beslut**

Med stöd av 5 och 6 §§ Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (2006:1166) och med hänvisning till Livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering, beslutar Miljönämnden att er verksamhet placeras i nedan angiven riskklass och med årlig kontrollavgift från och med 2009. Riskklassificeringen resulterar i en årlig kontrollavgift som baseras på av kommunfullmäktige fastställd timtaxa, för närvarande 717:-.

Objektsnamn Klockhammars vattenverk  
Riskklass 4A årlig kontrolltid 2 timmar

Företagsnamn Klockhammars Tomtägarförening  
c/o Ronnie Folkesson  
Fakturaadress Vargdalsvägen 20, 705 92 Örebro  
org.nr / personnr. 875000-8693

Med stöd av 33 § Livsmedelslagen (2006:804) gäller beslutet även om det överklagas.

### **Bakgrund**

Det är de hygieniska riskerna i en verksamhet som avgör vilken avgift ett företag ska betala för den offentliga kontrollen. Miljönämnden är skyldig att klassificera de anläggningar som omfattas av kontrollen. Som underlag för klassificeringen används Livsmedelsverkets vägledning inom området.

I vägledningen finns en modell över hur företag delas in efter verksamhet, omfattning av produktion och om produkterna riktar sig till riskgrupper, ex allergiker. Information om detta har skickats tillsammans med det förslag som föregått det här beslutet.



## Kommunicering

Förslaget till beslut är kommunicerat. Kommuniceringssvar har inte inkommit.

För Miljönämnden

Jouko Hiltunen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

sign

---

## Hur man överklagar Miljönämndens beslut

Om du vill överklaga det här beslutet skriver du till **Miljönämnden, Box 33 200, 701 35 Örebro**. Tala om vilket beslut som överklagandet gäller, t.ex. genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha. Överklagandet bör innehålla den klagandes organisations- eller personnummer, namn, postadress och telefonnummer samt bör vara egenhändigt undertecknat av ansvarig person.

Miljönämnden måste ha fått överklagandet **inom tre veckor** från den dag då du fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden sänder överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning.

För ytterligare upplysningar kontakta Miljökontoret.



Tabell ur Livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering ( Dricksvattenanläggningar)  
Tabell 5.

Risikfaktor	Halter av mikroorganismer i råvattnet	Bedömning	Risikpoäng
1. Vilken typ av råvatten är det som används för produktion av dricksvatten ?			
Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten.	E.coli/Enterockcker: > 10 per 100 ml: Koliforma bakterier: >100 per 100 ml	Högrisk	55
Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten.	E.coli/Enterockcker: ≤ 10 per 100 ml: Koliforma bakterier: 1 - 100 per 100 ml	Mellanrisk	35
Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten.	E.coli/Enterockcker: ej påvisad i100 ml: Koliforma bakterier: ej påvisad i100 ml	Lågrisk	15
Distributionsanläggning		Mycket låg risk	5
2. Produktionens storlek	Distribuerad mängd dricksvatten, m <sup>3</sup> per år		
	> 18 250 000	Mycket stor	55
	> 1 825 000- 18 250 000	Stor	45
	≥ 182 500 - 1 825 000	Mellan	35
	> 18 250 - 182 500	Liten	25
	> 1 825 - 18 250	Mycket liten	15
	< 1825	Ytterst liten	5
Summa riskpoäng			40

Tabell 2

Risikklass	Risikpoäng
1	≥ 100
2	80 - 90
3	60 - 70
4	40 - 50
5	≤ 30

Tabell 3

Risikklass	Erfarenhetsklass, antal kontrolltimmar per år			
	A	B	C	D
1	16	32	64	128
2	8	16	32	64
3	4	8	16	32
4	2	4	8	16
5	1	2	4	8

Exempel: Om anläggnings risikfaktor bedöms som lågrisk ger detta 15 riskpoäng och produktionens storlek är mycket liten ger detta 15 riskpoäng så blir totalt antal riskpoäng 30. I tabell 2 motsvarar 30 riskpoäng riskklass 5. I tabell 3 motsvarar riskklass 5 i erfarenhetsklass B, 2 kontrolltimmar per år. Antalet kontrolltimmar multiplicerat med kommunens fastställda timtaxa är den årliga kontrollavgiften som anläggningen debiteras för den offentliga kontrollen.

